

# Projet de réponse aux candidats — lot 4

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Groupe scolaire · document fictif

## Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

**Document fictif**, produit pour la démonstration. **Projet non diffusé**. Une réponse aux candidats est une pièce de la consultation : elle est portée à la connaissance de tous par le maître d'ouvrage, jamais par la maîtrise d'œuvre seule.

## La question, telle qu'elle est posée

« Le CCTP du lot 4 prescrit un isolant de 160 mm en sous-face de plancher haut du sous-sol. La DPGF ne comporte aucune ligne permettant de chiffrer ce poste. Faut-il l'intégrer à une autre ligne, et si oui à laquelle ? »

## Vérification

| Pièce                  | Ce qu'elle dit                                           | Cohérent ? |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| CCTP lot 4, art. 4.3.2 | Isolant 160 mm en sous-face de plancher haut de sous-sol | —          |
| DPGF lot 4             | Aucune ligne correspondante                              | <b>Non</b> |
| Plans, coupe CC        | Isolant figuré, épaisseur cotée 160 mm                   | —          |
| Estimation             | Poste chiffré, 18 400 € HT                               | —          |

**Le candidat n'a pas mal lu : la DPGF est incomplète.** Trois pièces sur quatre portent le poste ; c'est la quatrième qui manque. Répondre par une explication laisserait la contradiction dans le dossier.

## Projet de réponse

« La DPGF du lot 4 est complétée d'une ligne 4.3.2 — *Isolation en sous-face de plancher haut de sous-sol, 160 mm* — au poste unitaire au m<sup>2</sup>. La DPGF corrigée est jointe à la présente réponse et se substitue à la précédente. Les candidats sont invités à reprendre le chiffrage de ce lot sur la base de la version corrigée. »

## Ce qui reste à décider par le maître d'ouvrage

**Report de la date limite de remise :** ☐ maintien au 17/08 · ☐ report au ...../...../..... · ☐ à arbitrer avec le service marchés

**Information des candidats ayant déjà remis :** ☐ oui, invitation à remettre une offre modifiée · ☐ non

Une modification de pièce à quatre jours de la remise n'est pas neutre : les candidats qui ont chiffré ce lot devront le reprendre. La question est posée en tête plutôt qu'en annexe, parce qu'elle se décide avant la diffusion et non après.

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.