

Dossier de mitigation — automate de conditionnement n° 7

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Aucun correctif publié · deux signatures attendues · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, en attente de validation. Un correctif indisponible conduit à une mitigation et à une surveillance, jamais à une clôture. Le dossier se réexamine à date ; les mesures ci-dessous sont un état intermédiaire, pas une solution.

Rubrique	Valeur
Avis	DEMO-CVE-003 — plage affectée 2.0.x, aucun correctif publié
Actif	automate-conditionnement-7 — service « Conditionnement », propriétaire : automaticien
Impact sur la sécurité des personnes	1,0 — valeur maximale
Score	56 — priorité relevée à « traitement accéléré » par PR-OT-HIGH-001

Les trois mesures, avec ce qu'elles réduisent et ce qu'elles ne réduisent pas

Mesure	Ce qu'elle réduit	Ce qu'elle ne réduit pas	Preuve attendue
Restriction du chemin d'administration	Les accès d'administration hors poste autorisé	Un accès depuis le poste autorisé lui-même	Relevé de configuration daté
Surveillance ciblée des accès à l'automate	Le délai de détection d'un accès inattendu	Rien : elle observe, elle n'empêche pas	Extrait de journal daté
Retrait du segment joignable depuis les postes bureautiques	Le chemin depuis la bureautique	Un chemin depuis le réseau industriel lui-même	Schéma de segmentation daté

Les deux signatures, et pourquoi elles ne sont pas interchangeables

Signataire	Ce qu'il valide	Pourquoi lui
Responsable qualité et sécurité	L'effet des mesures sur la sécurité des opérateurs	Un défaut sur cet équipement atteint une personne
Responsable de production	La mise en œuvre sur une ligne en trois-huit	Toute modification touche l'exploitation de la ligne

Double validation activée sur les actifs à fort impact sécurité. Elle est configurable ; elle est active ici. **L'agent ne peut être approbateur d'aucun dossier qu'il a préparé**, et il ne s'attribue aucun des deux rôles ci-dessus.

La demande au constructeur est rédigée et NON ENVOYÉE : version concernée, existence d'un correctif prévu, date attendue. Trois éléments, aucun détail exploitable. **Elle part quand vous la validez**, et son échéance de réponse vient de votre

politique, pas de l'agent.

Automate, constructeur, mesures et signataires inventés pour la démonstration. Ils illustrent une situation courante ; ils ne décrivent aucune installation réelle et ne constituent pas une recommandation de sécurité pour votre site.

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.